


КНМ 54210061000201289983



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное Управление МЧС России по Новосибирской области**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т. 222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: mchs@nso.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску**

**УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, телефон: 278-00-25, факс 278-00-27,

E-mail: ondNovosibirsk@54.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2704/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 162  
с углубленным изучением французского языка»**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города  
Новосибирска по пожарному надзору Воротынцева Вадима Олеговича №2704 от  
«26» октября 2021 года в период с "15" ноября 2021 г., 10 час.00 мин. по "26" ноября  
2021г.,16 час. 00 мин.

Государственным инспектором города Новосибирска по пожарному надзору  
Грохотовой Еленой Александровной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица: заместитель  
директора по АХР Михеенко Игорь Владимирович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со  
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:




№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	система противопожарной защиты не предусматривает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот в случае пожара либо ручное открывание при организации круглосуточного дежурства или дистанционное открывание при устройстве видео- и аудиосвязи с местом расположения ворот	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 п.71	01.10.2022	
2.	не предусмотрено наружное противопожарное водоснабжение для зданий и территории детского сада	Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» ст. 62, СП 8.13130.2020 Свод правил «Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» ст. 4.1, табл. 2	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска Средняя общеобразовательная школа № 162 с углубленным изучением французского языка» Леонтьева Анна Михайловна


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору Грохотова Е.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)